

设备统计

设备类型	设备总数	在线设备数	离线设备数	报警次数	故障次数
电气火灾设备	50	49	1	11	1
建筑消防用水设备	30	20	10	0	1
智慧独立烟感设备	100	100	0	11	0
可燃气体监测设备	0	0	0	0	0
自动联网报警设备	1	1	0	2	0

电气火灾设备



报警数

故障数

周期内用电安全监测情况：报警次数总计11次。
漏电电流报警为1次，线缆温度报警为3次，电流报警为5次，电压报警为2次。
报警设备3个，其中电流报警次数最多。




建筑消防用水设备



报警数

故障数

周期内建筑消防用水监测情况：报警次数总计0次。




智慧独立烟感设备



报警数

故障数

周期内智慧独立烟感监测情况：报警次数总计11次。
烟感报警为11次，温度报警为0次。
报警设备2个，其中烟感报警次数最多。




可燃气体监测设备



报警数

故障数

周期内可燃气体监测情况：报警次数总计0次。



自动联网报警设备



报警数

故障数

周期内自动联网报警设备监测情况：报警次数总计2次。
手动火警报警为2次。
报警设备1个，其中手动火警报警次数最多。

